

Anexo II

Ofertas No Calificadas

Renglón 1.1 – Confiabilidad áreas críticas / Renglón 1.2 – Eficiencia y reserva regional /
Renglón 1.3 – Confiabilidad MEM

Renglón Agrup	Id Proyecto	Proyecto	Oferente	Tecnología	R1.1	R1.2	R1.3	MW Pot Ofertada	Nodod	Provincia	Transportista Eléctrico	Licenciataria GN	Tipo Red GN	Disponibilidad GN	Consumo GN [kcal/kwh]	Consumo GO [kcal/kwh]	Consumo FO [kcal/kwh]	Antigüedad Equipamiento	CONDICIONES EXCLUSION	CONDICION OFERTA	Comentario
R1.123 conf	1005	CT SAENZ PEÑA - MEJORA	APR ENERGY	TG	-	NO	SI	20	1330	CHACO	SECHEEP SA	Energia Argentina SA	Transporte	No Firme	2338	2377	---	Usado con menos de 15.000 horas	---	NO ADMISIBLE	Supera CEM con GO; no asegura gas firme
R1.123 conf	1012	CT ALMIRANTE BROWN DUAL B	CT A BROWN	MG	SI	-	SI	18	2550	BUENOS AIRES	Edesur S.A.	Metrogas	Distribución	No Firme	2182	---	---	Nuevo	20 ABROWN	NO ADMISIBLE	MG sólo a GN con gas NO Firme; unidad de despacho supera CESP máximo
R1.123 conf	1013	CT ALMIRANTE BROWN DUAL A	CT A BROWN	MG	SI	-	SI	15	2550	BUENOS AIRES	Edesur S.A.	Metrogas	Distribución	No Firme	2048	---	---	Nuevo	20 ABROWN	NO ADMISIBLE	MG sólo a GN con gas NO Firme
R1.123 conf	1014	CT CC CRUZ ALTA	GENNEIA	CC	-	SI	SI	232	3090	TUCUMÁN	Transener S.A.	Gasnor S.A.	Distribución	Firme	1900	---	---	Usado y Reacondicionado (overhaul)	---	NO ADMISIBLE	NO admisible x estar ubicado en área NOA (Circular 2)
R1.123 conf	1015	CT YOCSINA GAS	AGGREKO	MG	-	SI	-	21	1050	CÓRDOBA	EPEC	Ecogas	Distribución	No Firme	2350	---	---	Nuevo	---	NO ADMISIBLE	Supera CESP con GN para el renglón 1.2 ofertado; no tiene gas firme
R1.123 conf	1019	CT NP 4X0	C PUERTO	TG	-	-	SI	218	2200	CABA	Edenor S.A.	Metrogas S.A.	Distribución	No Firme	2251	2301	---	Nuevo	---	NO ADMISIBLE	No tiene acuerdo de la Transportista / Distribuidora en el punto de conexión
R1.123 conf	1030	CT MAR DE AJÓ	SULLAIR	MG	-	-	SI	75	1771	BUENOS AIRES	Transba	CAMUZZI GAS PAMPEANA	Distribución	No Firme	2094	---	---	Nuevo	---	NO ADMISIBLE	No oferta combustible alternativo y no tiene gas firme
R1.123 conf	1036	CT GENERAL PICO	SULLAIR	MG	-	-	SI	101	3040	LA PAMPA	APELP	CAMUZZI GAS PAMPEANA	Distribución	No Firme	2094	---	---	Nuevo	50 SULLAIR C	NO ADMISIBLE	No oferta combustible alternativo y no tiene gas firme
R1.123 conf	1038	CT CAIMANCITO	SULLAIR	MG	-	SI	SI	18	3120	JULIY	Transnoa	TGN	Transporte	Firme	1906	---	---	Nuevo	---	NO ADMISIBLE	NO admisible x estar ubicado en área NOA (Circular 2)
R1.123 conf	1046	CT P. PLAZA	SECCO	MG	-	NO	SI	120	1420	CHACO	SECHEEP	ENARSA	Distribución	No Firme	1891	---	---	Nuevo	100 SECCO	NO ADMISIBLE	No oferta combustible alternativo y no tiene gas firme
R1.123 conf	1051	CT RAMALLO	SCC POWER	TG	-	NO	SI	242	1630	BUENOS AIRES	TRANSENER	LITORAL GAS	Distribución	No Firme	2100	---	---	Usado con menos de 7.500 horas	40 SCC POWER	NO ADMISIBLE	Supera la potencia máxima del nodo en más de 10%; no tiene gas firme ni combustible alternativo

Renglón 2 – Reemplazo y modernización Tierra del Fuego

Renglón Agrup	Id Proyecto	Proyecto	Oferente	Tecnología	R2.1	R2.2	MW Pot Ofertada	Cant Ma quinas	Provincia	Localidad	Transportista Eléctrico	Disponibilidad GN	Antigüedad Equipamiento	CONDICION OFERTA	Comentario
R2 USHUAIA	1033	CT USHUAIA 50	SULLAIR	MG	SI	-	47,84	5	TIERRA DEL FUEGO	USHUAIA	Dirección Provincial de Energía	Firme	Nuevo	NO ADMISIBLE	Supera PMAX oferta para el renglón (40 MW)



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
1983/2023 - 40 AÑOS DE DEMOCRACIA

Hoja Adicional de Firmas
Anexo

Número:

Referencia: EX-2023-73710150- -APN-SE#MEC. Anexo II Ofertas No Calificadas

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 1 pagina/s.